

記入例

屋外広告物安全点検調書

前回の許可書に記載の情報を
ご記入ください。

許可年月日	年月日	許可番号	彦根市指令(屋) 第
点検年月日	年月日		
点検者	住所	〒△△△△-△△△△　○○県○○市○○町○○番地	
	氏名	○○ ○○	
	電話	(△△△△)△△-△△△△	
	資格	<input type="checkbox"/> 登録試験機関の試験合格者 <input checked="" type="checkbox"/> 職業訓練指導員免許所持者 <input type="checkbox"/> 一級・二級建築士 <input type="checkbox"/> 管理者(上記の資格を要しない広告物に限る。)	
点検項目		異常の有無	異常の内容
上部構造部	1 上部構造の傾斜、ぐらつき	有・無	済・未
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間	有・無	済・未
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有・無	済・未
支持部	1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有・無	発錆を確認 (済・未)
	2 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有・無	異常を確認したもので、調書作成時に未対応の広告物については、計画を立てて異常のないように対処ください。
	3 鉄骨接続部(ボルト・ナット・ビス)ゆるみ、欠落	有・無	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有・無	済・未
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有・無	広告部などに異常に伴う対応では、「変更」の屋外広告物許可申請が必要になる場合があります。対応の際には、事前にご相談ください。!
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)、取付部周辺の異常	有・無	
広告板部	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変形、さび	有・無	貼付文字の一部汚れ (済・未)
	2 広告板面・切り文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有・無	済・未
	3 広告側面の破損、ねじれ、広告板底部の腐食	有・無	済・未
照明装置等	1 照明灯、電光表示装置の不点灯、不発光	有・無	照明灯の点滅 (済・未)
	2 照明器具、電光表示装置の破損、変形、さび、漏水	有・無	済・未
	3 その他周辺機器の異常	有・無	済・未
その他	1 装飾等その他付属部材の腐食、破損	有・無	該当なし
	2 避雷針の腐食、損傷	有・無	該当なし
	3 その他点検した事項()	有・無	済・未
特記事項 : 照明灯は、点検後の〇月〇日に交換済。			

- 注 1 高さ4mを超える屋外広告物のうち、通行者が多く見込まれる、用途地域が商業地域(容積率400%以上の地域に限る。)であって、かつ、道路内または道路の境界線から水平距離2m以内の区域に表示し、または設置するものは、登録試験機関の試験合格者または点検技能講習修了者による点検を行ってください。
- 2 高さ4mが超える屋外広告物は、規則で定める有資格者による点検を行ってください。
- 3 1または2の点検を行った際は、点検者が規則で定める有資格者であることを証する書類を添付してください。
- 4 有資格者による点検を要しない屋外広告物は、管理者による点検を行ってください。
- 5 該当する□の中に✓印をつけてください。