

## 要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果公表内容

### 公共施設

【用途:小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	彦根市立平田小学校	彦根市平田町267番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} = 1.40$ $C_{Tu} \cdot S_D = 0.84$	耐震改修済み		
2	彦根市立金城小学校	彦根市大藪町391番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} = 1.25$ $C_{Tu} \cdot S_D = 0.62$	耐震改修済み		
3	彦根市立稲枝東小学校	彦根市稲部町308番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} = 1.31$ $C_{Tu} \cdot S_D = 0.81$	耐震改修済み		

【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	彦根市役所	彦根市元町4番2号	庁舎	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	耐震改修済み		
2	彦根市民会館	彦根市尾末町1番38号	庁舎	—	—	解体済み		

### 民間施設

【用途:百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	アル・プラザ彦根	彦根市大東町2番28号	物品販売店舗	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2011年版)	$I_s = 0.61$ $q = 1.02$	—	耐震改修不要	
2	パリアサンベデック	彦根市長曾根南町472番地2	物品販売店舗	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2011年版)	$I_s = 0.67$ $q = 1.35$	—	耐震改修不要	