



令和5年(2023年)1月26日

一部地域における水道水の水圧低下の復旧について（お知らせ・最終報）

東沼波水源地から東部配水池に水を送る送水ポンプが故障したこと、および、今回の降雪による使用水量が増加したことから送水量に不足が生じ対策を講じていたため、原町、地蔵町、野田山町、正法寺町の各一部において水圧の低下が発生していましたが、送水ポンプを修繕し、1月26日（木）の未明には水圧を元の状態に復旧することができました。

対象地域の市民の皆さまにはご迷惑をお掛けすることになり、大変申し訳ありませんでした。

＜経過＞

令和5年1月22日（日）深夜

東沼波水源地から東部配水池に水を送る送水ポンプが故障

令和5年1月24日（火）深夜

降雪による使用水量が増加したことから送水量が不足

令和5年1月25日（水）16:00

送水量の調整を行うこととなり、水道水の水圧低下の可能性が生じたことが判明

令和5年1月25日（水）19:00～21:00

送水量の調整作業の結果、一部地域で水圧低下を確認

令和5年1月26日（木）1:30

送水ポンプの修繕に伴い、水圧低下の解消

【お問い合わせ先】

上下水道部上水道工務課

担当：福井、杉本

電話：0749-22-2648 FAX：0749-22-5433

E-mail：sui-komu@ma.city.hikone.shiga.jp