



令和4年10月13日

市内の一部地域に上水道の濁水が発生した事案について

令和4年10月12日（水）16時頃に市内の一部地域に上水道の濁水が発生しましたのでお知らせします。

記

- 1 濁水発覚日時 10月12日（水） 16時頃～
- 2 場所 市内の一部地域
松原町、松原一丁目、馬場二丁目、古沢町 周辺
- 3 経過 16時頃、松原町地先（城北小学校前市道）の上水道配水管布設替工事の現場で仮設管口径150mmの管から漏水が発生し、直ちに対応を行いました。
直後に馬場二丁目の市民から風呂の水が濁っていると問い合わせがありました。
以後、21時までに5件の問い合わせがありました。
それ以降の問い合わせはありませんので収束したものとされます。
- 4 市の対応
 - ・発生直後、考えられる範囲の消火栓等で濁水の状況を確認し、洗管作業を行いました。
 - ・問い合わせのありましたお宅を訪問し水道水を確認し改善を行いました。

問い合わせ先

上下水道部上水道工務課

担当：福井、杉本

電話：0749 - 22 - 2648