令和5年度クリプトスポリジウムおよび指標菌検査結果

大藪水源系（天王山配水系および南部配水系）

採水年月日		令和5年4月11日			令和5年7月11日			令和5年10月10日			令和6年1月16日		
採水場所		原水 接合井	市内給水栓水 宮田町 物生山会館	市内給水栓水 法士町 法士町自治会館	原水 接合井	市内給水栓水 松原町 西都彦根グリーンハイツⅡ公園	市内給水栓水 川瀬馬場町 グリーンシティ河瀬公園	原水 接合井	市内給水栓水 原町 湖上平公園D	市内給水栓水 出町 出町公民館	原水 接合井	市内給水栓水 原町 湖上平公園D	市内給水栓水 出町 出町公民館
水温	℃	13.0	13.1	14.0	26.2	24.8	24.0	22.1	22.6	22.8	8.1	8.8	9.0
クリプトスポリジウム	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL	3	－	－	2	－	－	2	－	－	6	－	－
大腸菌数	MPN/100mL	2	－	－	7	－	－	13	－	－	11	－	－
判定		水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし

東沼波水源系

採水年月日		令和5年4月11日				令和5年7月11日			令和5年10月10日			令和6年1月16日			
採水場所		原水 小泉1号井	原水 小泉2号井	原水 東沼波1号井	原水 東沼波2号井	原水 小泉1号井	原水 小泉2号井	原水 東沼波1号井	原水 小泉1号井	原水 小泉2号井	原水 東沼波1号井	原水 小泉1号井	原水 小泉2号井	原水 東沼波1号井	原水 東沼波2号井
水温	℃	17.2	16.9	15.3	15.2	17.8	17.3	15.6	18.2	17.2	18.7	16.2	16.0	14.7	－
クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－
ジアルジア	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌数	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
判定		水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし

稲枝水源系

採水年月日		令和5年4月11日		令和5年7月11日		令和5年10月10日		令和6年1月16日	
採水場所		原水 稲枝1号井	原水 稲枝2号井	原水 稲枝1号井	原水 稲枝2号井	原水 稲枝1号井	原水 稲枝2号井	原水 稲枝1号井	原水 稲枝2号井
水温	℃	16.0	16.2	16.9	17.0	16.5	16.8	16.5	16.2
クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－
ジアルジア	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌数	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
判定		水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし	水質に問題なし