令和7年度 水質基準項目検査結果　稲枝水源系 稲枝配水系

採水年月日			水質基準値	分類	令和7年4月8日	令和7年5月13日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月12日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日				平均値
採水場所					稲里町 北小路集会所	薩摩町 薩摩町公民館	甲崎町 甲崎公民館	甲崎町 甲崎公民館	稲里町 北小路集会所	薩摩町 薩摩町公民館	薩摩町 薩摩町公民館	甲崎町 甲崎公民館	稲里町 北小路集会所				
採水時間					9:45	9:15	9:15	9:15	9:20	10:00	10:45	10:45	9:40				----------
水温		℃			14.5	17.8	19.2	23.7	23.1	25.5	21.4	18.5	14.0				19.7
水質基準項目 健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	集落数が100個/mL以下	病原微生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	無機物質 重金属	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、 0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		--------	<0.001	--------	--------	<0.001	--------	--------	<0.01	--------				<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		1.48	1.49	1.62	1.43	1.54	1.45	0.77	0.75	1.46				1.33
	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	<0.08	<0.08	0.10				0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	消毒副生成物	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06				<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		--------	<0.002	--------	--------	<0.002	--------	--------	<0.002	--------				<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006				<0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		--------	<0.003	--------	--------	<0.003	--------	--------	<0.003	--------				<0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		--------	<0.001	--------	--------	<0.001	--------	--------	<0.001	--------				<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		--------	<0.003	--------	--------	<0.003	--------	--------	<0.003	--------				<0.02
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009				<0.009
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		--------	<0.008	--------	--------	<0.008	--------	--------	<0.008	--------				<0.008
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	色	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、 0.3mg/L以下		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03				<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、 1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	味覚	19.2	19.3	18.9	20.8	19.3	19.4	7.8	7.6	19.5				16.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	色	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	味覚	11.8	11.8	12.6	11.7	12.0	11.8	9.2	9.0	11.8				11.3
	硬度	mg/L	300mg/L以下		93	93	96	91	96	90	93	94	91				93
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		166	167	176	164	177	150	129	121	158				156
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	発泡	--------	<0.02	--------	--------	<0.02	--------	--------	<0.02	--------				<0.02
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	臭い	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001
	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	発泡	--------	<0.005	--------	--------	<0.005	--------	--------	<0.005	--------				<0.005
	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭い	--------	<0.0005	--------	--------	<0.0005	--------	--------	<0.0005	--------				<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)量)	mg/L	3mg/L以下	有機汚染	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				<0.3
	pH値		5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.5	7.7				7.7
	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
	色度	度	5度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5
	濁度	度	2度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1
	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	消毒効果	0.37	0.35	0.36	0.28	0.32	0.39	0.4	0.3	0.36				0.35
	電気伝導率	μs/cm			265	266	270	263	270	253	225	223	264				255
判定					水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合				

< は、○○○○mg/L未満を表しています。