

令和8年度 水質基準項目検査結果 稲枝水源系 稲枝配水系

採水年月日			水質基準値	分類	令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月9日										平均値	
採水場所					稲里町 北小路集会所	薩摩町 薩摩町公民館	甲崎町 甲崎公民館											
健康に 関連する 項目	採水時間				9:40	9:30	9:15										-----	
	水温		℃		15.3	18.8	20.9										18.3	
	一般細菌		個/mL	集落数が100個/mL以下	病原微生物	0	0	0									0	
	大腸菌			検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	
	カドミウム及びその化合物		mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	無機物質 重金属	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	
	水銀及びその化合物		mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	
	セレン及びその化合物		mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	
	鉛及びその化合物		mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	
	ヒ素及びその化合物		mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	
	六価クロム化合物		mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	
	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		-----	<0.001	-----										<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下		1.46	1.44	1.53										1.48
	フッ素及びその化合物		mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.11	0.11	0.10										0.11
	ホウ素及びその化合物		mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	
	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	
	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005mg/L以下	-----	<0.000005	-----										<0.00005	
	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	
	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	-----	<0.002	-----										<0.002	
	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006										<0.006	
	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	-----	<0.003	-----										<0.004	
	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	
	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下	-----	<0.001	-----										<0.001	
	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	
	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	-----	<0.003	-----										<0.02	
	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003										<0.003	
	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009										<0.009	
	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下	-----	<0.008	-----										<0.008	
	亜鉛及びその化合物		mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	
	アルミニウム及びその化合物		mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	
	鉄及びその化合物		mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	
	銅及びその化合物		mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	
	ナトリウム及びその化合物		mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	19.3	19.9	20.0										19.7	
	マンガン及びその化合物		mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下	11.9	11.8	12.0										11.9		
硬度		mg/L	300mg/L以下	88	88	95										90		
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下	149	154	169										157		
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下	-----	<0.02	-----										<0.02		
ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001		
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下	-----	<0.005	-----										<0.005		
フェノール類		mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	-----	<0.0005	-----										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)量)		mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3		
pH値			5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7										7.7		
味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし		
臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし		
色度		度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5		
濁度		度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1		
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.35	0.35	0.36										0.35		
電気伝導率		μs/cm		262	262	269										264		
判定					水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合											

< は、〇〇〇〇mg/L未満を表しています。