

令和8年度 水質基準項目検査結果 大藪水源系 摺針配水系

採水年月日			水質基準値	分類	令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月9日										平均値
採水場所					中山町 管末ドレン口	中山町 管末ドレン口	中山町 管末ドレン口										
健康に 関連する 項目	採水時間				9:45	9:20	9:40										
	水温		℃		14.5	17.2	20.1										17.3
	一般細菌	個/mL	集落数が100個/mL以下	病原微生物	0	0	0										0
	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出										不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	無機物質 重金属	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002										<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		-----	<0.001	-----										<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.14	0.07	0.05										0.09
	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08	0.08	<0.08										<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	-----	-----	-----										<0.00005	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	<0.06	0.11										<0.06	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-----	<0.002	-----										<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.010	0.013	0.018										0.014	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-----	<0.003	-----										<0.004	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-----	<0.001	-----										<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.03										0.023	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-----	0.004	-----										<0.02	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.007	0.008										0.007	
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009										<0.009	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-----	<0.008	-----										<0.008	
	水道水 が有す べき性 状に 関連 する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	色	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.05	0.08	0.06									0.06
		鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	
		銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	8.6	8.5	9.2									8.8	
		マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下	11.2	11.2	11.1									11.2		
硬度		mg/L	300mg/L以下	40	42	43									42		
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下	69	68	70									69		
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下	発泡	-----	<0.02	-----								<0.02		
ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下	臭い	<0.000001	0.000002	0.000002								0.000001		
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001		
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下		-----	<0.005	-----								<0.005		
フェノール類		mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭い	-----	<0.0005	-----								<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)量)		mg/L	3mg/L以下	有機汚染	0.8	0.8	0.9									0.8	
pH値			5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.9	8.0	7.8									7.9	
味			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	
臭気			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	
色度		度	5度以下		<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	
濁度	度	2度以下	<0.1		<0.1	<0.1									<0.1		
残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	消毒効果	0.26	0.32	0.32									0.30		
電気伝導率	μs/cm			135	137	135									136		
判定					水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合										

< は、0.000mg/L未満を表しています。