

令和8年度 水質基準項目検査結果 大藪水源系 天王山配水系

採水年月日			水質基準値		分類	令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月9日									平均値	
採水場所		宮田町 物生山会館				原町 湖上平公園D	松原町 西部産業グリーンパーク西公園											
採水時間						9:20	10:30	9:15									-----	
水温			℃			14.0	19.2	22.4									18.5	
健康に 関連する 項目	水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/mL	集落数が100個/mL以下	病原微生物	0	0	0									0	
		大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出										不検出
		カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003
		水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005
		セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002										<0.002
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		-----	<0.001	-----										<0.001
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.13	0.04	0.04										0.07
		フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		<0.08	<0.08	<0.08										<0.08
		ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
		四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005	<0.005	<0.005										<0.005
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
		ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002	<0.002	<0.002										<0.002
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		-----	<0.000005	-----										<0.00005
		ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
		塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	消毒副生成物	0.06	<0.06	0.11										<0.06
		クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		-----	<0.002	-----										<0.002
		クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.008	0.007	0.013										0.009
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		-----	<0.003	-----										<0.004
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01										<0.01
		臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		-----	<0.001	-----										<0.001
		総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.01	0.01	0.02										0.013
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		-----	<0.003	-----										<0.02
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.005	0.005	0.007										0.006
		ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.009	<0.009	<0.009										<0.009
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-----	<0.008	-----										<0.008	
水道水が 有すべき 性状に 関連する 項目	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	色	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1		
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.05	0.08	0.06									0.06	
		鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	
		銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	味覚	8.6	8.4	8.7									8.6	
		マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	
		塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		11.3	11.1	10.9									11.1	
		硬度	mg/L	300mg/L以下		41	42	40									41	
		蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	60	67	77										68	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	発泡	-----	<0.02	-----									<0.02	
		ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	0.000002									0.000001	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		-----	<0.005	-----									<0.005	
		フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭い	-----	<0.0005	-----									<0.0005	
		有機物(全有機炭素(TOC)量)	mg/L	3mg/L以下		0.8	0.8	0.9										0.8
		pH値		5.8以上8.6以下		7.7	7.7	7.6										7.7
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
		色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	
		濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	
		残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.32	0.42	0.29											0.34
電気伝導率	μs/cm		133	131	132											132		
判定						水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合										

< は、〇〇〇mg/L未満を表しています。