

令和8年度 水質基準項目検査結果 東沼波水源系 笹尾配水系

採水年月日		水質基準値	分類	令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月9日										平均値
採水場所				笹尾町 管末ドレン口	笹尾町 管末ドレン口	笹尾町 管末ドレン口										
健康に 関連する 項目	採水時間															
	水温	℃		10.00	9.45	9.55										-----
	一般細菌	個/mL	集落数が100個/mL以下	0	0	0										16.5
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出										0
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.0003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
健康に 関連する 項目	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	-----	<0.001	-----										<0.001
健康に 関連する 項目	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.75	0.73	0.73										0.74
	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002
健康に 関連する 項目	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
健康に 関連する 項目	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	-----	-----	-----										<0.00005
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06
健康に 関連する 項目	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-----	<0.002	-----										<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006										<0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-----	<0.003	-----										<0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01
健康に 関連する 項目	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-----	<0.001	-----										<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-----	<0.003	-----										<0.02
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	0.003										<0.003
健康に 関連する 項目	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009										<0.009
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-----	<0.008	-----										<0.008
健康に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	0.02										<0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
健康に 関連する 項目	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	7.7	7.8	8.4										8.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.3	9.3	9.3										9.3
	硬度	mg/L	300mg/L以下	91	91	92										91
健康に 関連する 項目	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124	121	128										124
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-----	<0.02	-----										<0.02
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001
健康に 関連する 項目	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-----	<0.005	-----										<0.005
	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	-----	<0.0005	-----										<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3										<0.3
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0										8.0
健康に 関連する 項目	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
健康に 関連する 項目	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.34	0.30	0.32										0.32
	電気伝導率	μs/cm		225	225	226										225
判定				水質基準 適合	水質基準 適合	水質基準 適合										

< は、〇〇〇mg/L未満を表しています。