




## 排気筒を時々チェック

- チェック1** 鳥の巣
- チェック2** 腐食・穴あき・はずれ
- チェック3** 排気ガスのおふれ
- チェック4** 使用中の不快感臭い



排気筒に不備があると不完全燃焼による一酸化炭素中毒をおこし、死亡事故につながる場合があります。

※ 図のような現象があれば、すぐにガス機器のご使用をやめ、大阪ガスへご連絡ください。

この他、煙突が途中から細くなっている、給排気部分にすき間がある（煙突のないBF式ふろがまを屋内に設置している場合）などの場合も危険ですので、すぐにガスのご使用をおやめください。

揮発性化粧品を使用する理・美容院、クリーニング店、及びアンモニア、塩素、硫黄、酸類など腐食性ガスの発生する工場などに機器を取り付けられている場合は特に注意して点検をおこなってください。

ご存知ですか？

### ガス給湯器は、屋外設置であんしん！

屋外設置形のガス給湯器は、屋外の新鮮な空気を取り入れ、排気を屋外に出すのであんしんです。



最新の屋内設置形のガス給湯器は、不完全燃焼を検知すると自動的に運転を停止するのであんしんです。



## 給排気設備にこのラベルが貼ってありますか？

- 屋内にあるガスふろがまやガス湯沸器などは、法令により、有効な給排気設備の取り付けが義務づけられています。給排気設備に不備があると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒をおこし、死亡事故につながる場合があります。
- ガスのふろがまや大型の給湯器などの給排気筒工事を行うには、国で定められた資格が必要です。よく確認して工事を依頼しましょう。
- 施工後、正しく設置されたことを表示したラベルが貼付されていることをご確認ください。（小型湯沸器を除く）

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示	
工事業業者の氏名 又は名称及び連絡先	
監督者の氏名	
資格証の番号	
施工内容及び 施工年月日	年 月 日