

ガスを安全にご利用いただくために

設置・接続具・給排気設備編



注意

検査口付きガス栓のチェック

- キャビネット内に、図のような検査口付ガス栓がある場合は、半開状態にせず、全開・全閉の状態でご使用願います。
- 検査口のボルトに外れや緩みがある場合には、大阪ガスにご連絡ください。

