



設備をご使用の場合

- 防火ダンパーが、排気をふさいでいないかをご確認。
- 排気ダクトの汚れや詰まりを時々チェック。

油やほこりがたまると、火災や一酸化炭素中毒の危険があります。定期的に排気ダクトフード内の掃除をしてください。


ご存知ですか？ 換気を忘れると…

空気が不足し、不完全燃焼をおこして、一酸化炭素中毒の原因になります。

必ず換気扇か換気装置を動かしてください。

ガスを燃焼させるには、その11倍以上の空気が必要です。

空気が不足すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒をおこし、死亡事故につながる場合があります。



排気設備は正しく設置する。

ダメな例1

屋外設置型湯沸器の
フード受け
※ 屋外に取り付け
てください。



ダメな例2

強制排気式湯沸器の
排気ダクト直結
※ 排気筒は直接屋
外へ出してくだ
さい。

